


Pribeh teplôt konštrukciou - vykreslenie pomocou teplotného poľa

		Detail KD12d
Vnútná teplota θ_{ai} [°C]		20
Teplotný faktor f_{Rsi} [-]		0.797
Pomerový teplotný rozdiel vnútorného povrchu ξ_{Rsi} [-]		0.203
Vnútná minimálna povrchová teplota [°C] v kritickom bode pre teplotu interiéru 20°C a exteriérových teplotách:	-13.0	13.3
	-18.0	12.3
Lineárny stratový súčiniteľ prestupu tepla z vonkajších rozmerov ψ_e [W/(m.K)]		-0.041

POZN.:

Pri exteriérovej teplote -14° C je nutné interiérovú teplotu zvýšiť na min. 21°C